

Vragen en antwoorden informatieavond Veldkamp-Borchert 19-09-2024

- 1. Wat wordt er aan gedaan om het grondwater te verlagen?**

Dat het grondwater hoog staat is bekend bij de gemeente, er is op dit moment nog geen eenduidige oplossing voor. Voor zover het mogelijk is, zal het aanpakken van de hoge grondwaterstand worden meegenomen binnen dit project.
- 2. Er ligt momenteel toch al een drainage stelsel met een pompput?**

Er ligt inderdaad een drainagesysteem met een pompput. Zowel op "particulier" terrein van Mijande als onder een deel van de straten. Dat drainagesysteem is circa 40-50 jaar geleden aangelegd en we weten niet of het nog goed werkt.
- 3. De kosten van het afkoppelen wordt dat door de gemeente betaald?**

Het afkoppelen aan de voorkant van de woning zal door de gemeente worden uitgevoerd en betaald. Het afkoppelen van de achterkant van de woning is soms lastig en duur omdat vuilwater en dakwater vaak onder het huis op dezelfde leiding is aangesloten. De gemeente zal per woning(blok) bepalen of dat doelmatig is.
- 4. Wordt het oude riool helemaal vervangen?**

Op de locatie waar het nieuwe regenwaterstelsel komt te liggen zal de complete straat worden opgebroken en wordt direct de oude rioolbuizen vervangen.
- 5. Welke bui kan het nieuwe stelsel aan?**

Er is in de berekening rekening gehouden met een bui van 70mm in één uur tijd. De overlast zal een stuk minder worden. Bij extreme buien zal het extra regenwaterriool ook helemaal vol zitten en zal er nog steeds water op straat (en soms in de tuin) staan. Het streven is dat de overlast een stuk minder wordt en dat er geen water in woningen kan stromen.
- 6. Is het realiseren van een waterbak (kelder) onder de grond geen optie in plaats van een wadi?**

Het realiseren van een kelder is duur en technisch ook soms lastig. Wellicht dat dit voor de hofjes een optie is.
- 7. Krijgen we door de aanleg van de wadi's geen overlast van ratten?**

Nee. De wadi's zijn voor bergen van schoon regenwater. Daar zullen geen ratten op af komen.
- 8. Waarom is de Begoniastraat geen onderdeel van dit plan?**

In verband met de geplande toekomstige woningbouw (na verplaatsen school) zal er bij de Begoniastraat mogelijk meer aanpassingen noodzakelijk zijn en deze zullen dan in het woningbouwtraject worden meegenomen.
- 9. Waarom is de Veldkampweg geen onderdeel van dit plan?**

De Veldkampweg is nog niet zo lang geleden aangepakt en de heeft qua wateroverlast minder urgentie. De Veldkampweg heeft wel direct voordeel als het water van de B-buurt beter wegstroomt.
- 10. Waarom is de Cliviastraat geen onderdeel van dit plan?**

Het rioolstelsel functioneert nog goed en voorlopig niet aan vervanging toe. Ook is er qua wateroverlast minder urgentie.
- 11. Wordt de waterschapsloot waarop wordt afgewaterd nog verbreed?**

De berekeningen worden nog uitgevoerd maar zeer waarschijnlijk zal deze watergang moeten worden verbreedt.
- 12. Is de toegepaste oplossing een beproefde oplossing?**

De oplossing van een hemelwaterstelsel in combinatie met bovengrondse berging/afvoer en afkoppelen van verhard oppervlak is een beproefde oplossing.
- 13. Is het afkoppelen van de woningen langs de Churchillstraat ook onderdeel van het werk?**

Momenteel is het geen onderdeel van het werk maar er zal bekeken worden of het alsnog kan worden meegenomen.
- 14. Wordt er bij de inrichting ook een ecooloog betrokken?**

Er zal inderdaad een ecooloog worden betrokken zodat de juiste planten en bomen op de juiste plek worden gepoot.